Научно-производственный центр по охране окружающей среды - филиал ОАО «РЖД»
Химико-аналитическая лаборатория
Лаборатория аккредитована в Системе аккредитации аналитических лабораторий
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512885. Действителен до 24.12.2011г.
150007г. Ярославль, ул Урочская, 27а Телефон: 79-89-43, Тел/факс: 79-47-91

ПРОТОКОЛ № 47/1 от 01.12.2010г.
результатов измерений промышленных выбросов в атмосферу

Наименование предприятия: ОАО «Новосибирскэнерго» ТЭЦ-4 г. Новосибирск
Цель проведения измерений: определение эффективности золоулавливания, массовой концентрации золы в дымовых газах за золоуловителем
Дата отбора проб: 18.11.2010г. Акт отбора проб № 40/1 от 18.11.2010г.
Дата поступления проб в лабораторию 22.11.10 г. Дата проведения КХА 23-31.11.2010г.

Условия проведения КХА соответствуют требованиям МВИ. Используемые средства измерений поверены и соответствуют паспорту лаборатории

Место отбора проб (цех, отделение, участок)	Номер источника выброса по проекту ПДВ)		Наименование загрязняющих веществ	НД на метод, МВИ (шифр)	Результат КХА, приведенный к н. у., мг / м^3	Параметры выброса		Расчетная величина выброса, приведенная к н.у., г/с
						Расход, м^3/с	Т, ^{0}С	
1	2		3	4	5	6	7	8
Электрофильтр котла ст.№ 10	До золоулавливающей установки	Секция А	Взвешенные вещества	ПНД Ф 12.1.2-99 ГОСТ Р 50820-95	max 40116 ср 25353	114,4	154	max 4589,3 ср 2900,4
		Секция Б			max 33657 ср 24996	128,0	164	max 4308,1 ср 3199,5
	После золоулавливающей установки	Секция А			max 47,8 ср 35,2	135,5	149	max 6,4769 ср 4,7696
		Секция Б			max 62,3 ср 41,9	129,2	158	max 8,0492 ср 5,4135
Эффективность очистки секции А: 99,8%								
Эффективность очистки секции Б: 99,8%								

Примечание: погрешность результатов КХА в соответствии с НД на методику выполнения измерений
Копирование или частичная перепечатка протокола результатов КХА без разрешения лаборатории запрещена.

Начальник лаборатории _____ Кузнецова Л.И.

Исполнители _____ Гусеву А.А., Жаркая О.А..